

水道水水質検査表

平成 26 年度 4 月分

番号	項目名	基準値	H26.4.14	H26.4.14	H26.4.14	H26.4.14	H26.4.14
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下	< 0.06	0.14	< 0.06	< 0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.004	0.005	< 0.001	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.004	0.005	< 0.001	< 0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.7	13.1	1.8	2.4	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下	141				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.5	0.5	1.0	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.2	6.8	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 5月分

番号	項目名	基準値	H26.5.27	H26.5.27	H26.5.27	H26.5.27	H26.5.27
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			0.04mg/l以下		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	18.7	12.8	1.9	2.4	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジオキシベンゼン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.5	1.1	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	6.7	6.7	6.6
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 6月分

番号	項目名	基準値	H26.6.23	H26.6.23	H26.6.23	H26.6.23	H26.6.23
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	19	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.7	13.2	1.9	2.5	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.4	1.3	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.7	6.8	6.6
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 7月分

番号	項目名	基準値	H26.7.14	H26.7.14	H26.7.14	H26.7.14	H26.7.14
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					< 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001
21	塩素酸	0.60mg/l以下	0.08	0.32	< 0.06	< 0.06	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008	0.004	0.005	< 0.001	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.009	0.004	0.005	< 0.001	< 0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.07	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.007
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	24.5	13.1	1.9	2.4	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					13.7
40	蒸発残留物	500mg/l以下	214				88
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02
42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.6	0.6	0.9	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.7	6.9	6.7
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 8月分

番号	項目名	基準値	H26.8.25	H26.8.25	H26.8.25	H26.8.25	H26.8.25
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.4	13.1	2.0	2.4	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.4	1.0	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.7	6.8	6.6
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	< 1	< 1	2	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 9月分

番号	項目名	基準値	H26.9.22	H26.9.22	H26.9.22	H26.9.22	H26.9.22
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	2	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	17.9	13.2	2.0	2.4	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.4	0.9	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.6	6.7	6.6
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 10月分

番号	項目名	基準値	H26.10.14	H26.10.14	H26.10.14	H26.10.14	H26.10.14
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下	0.16	0.29	< 0.06	< 0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008	< 0.001	0.005	< 0.001	< 0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.04	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	24.9	13.1	2.0	2.6	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下	215				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.5	0.5	1.0	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	6.8	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 11月分

番号	項目名	基準値	H26.11.21	H26.11.21	H26.11.21	H26.11.21	H26.11.21
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	24.9	13.0	1.9	2.5	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.3	0.5	0.8	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	6.7	6.8	6.6
48	味	異常でないこと	7.1	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 12月分

番号	項目名	基準値	H26.12.15	H26.12.15	H26.12.15	H26.12.15	H26.12.15
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	2	1	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.7	13.0	2.0	2.6	2.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.4	0.4	0.8	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	6.7	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 1月分

番号	項目名	基準値	H27.1.13	H27.1.13	H27.1.13	H27.1.13	H27.1.13
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下	< 0.06	0.21	< 0.06	< 0.06	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.002	0.003	< 0.001	< 0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.03	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	29.3	12.6	1.9	2.5	1.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下	234				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.1	0.4	0.9	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	6.8	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 2月分

番号	項目名	基準値	H27.2.20	H27.2.20	H27.2.20	H27.2.20	H27.2.20
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	35.2	12.5	1.9	2.5	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.0	0.4	0.8	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	6.6	6.8	6.4
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水道水水質検査表

平成 26 年度 3月分

番号	項目名	基準値	H27.3.13	H27.3.13	H27.3.13	H27.3.13	H27.3.13
			上水道	勇足簡易水道	仙美里簡易水道	美里別簡易水道	美里別簡易水道 (西美里別地区)
	(基準項目)						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					
21	塩素酸	0.60mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	32.5	12.6	1.9	2.5	1.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					
40	蒸発残留物	500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					
45	フェノール類	0.005mg/l以下					
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.1	0.4	0.8	0.2	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.6	6.7	6.6
48	味	異常でないこと	0	0	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	0	0	0	0	0
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1