# 水道水水質検査結果表

| 令和2年4月分 | | 採水年月日 | R2.4.7 | R2.4.7 | R2.4.7 | R2.4.7 | R2.4.7 | R2.4.7 | R2.4.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | | | <0.0003 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | | | <0.00005 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | <0.001 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | <0.001 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | <0.001 | 0.002 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | <0.001 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | <0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | 0.2 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | | | <0.08 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | | | <0.0002 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | <0.004 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | <0.002 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | <0.001 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | <0.001 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | <0.001 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | 0.10 | <0.06 | 0.26 | <0.06 | 0.06 | 0.07 | <0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | 0.002 | 0.003 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | 0.004 | 0.004 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | 0.067 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | | | <0.03 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | <0.005 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | 5.2 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | <0.005 | | | | <0.005 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 64.2 | 2.5 | 15.4 | 3.6 | 2.5 | 22.6 | 1.7 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | 13.9 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | 218 | | | | | | 98 |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | <0.02 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | <0.000001 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | <0.000001 |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | | | | | | <0.0005 | <0.0005 |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年5月分 | | 採水年月日 | R2. 5. 19 | R2. 5. 19 | R2. 5. 19 | R2. 5. 19 | R2. 5. 19 | R2. 5. 19 | R2. 5. 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0. 003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0. 0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0. 8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0. 002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1, 4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0. 6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0. 06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0. 09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0. 08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0. 3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 15. 8 | 2. 2 | 12. 6 | 3. 0 | 2. 2 | 20. 9 | 1. 8 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0. 005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1. 6 | 0. 8 | 0. 4 | 0. 2 | 0. 3 | 0. 1 | 0. 1 |
| 47 | ｐＨ値 | 5. 8以上8. 6以下であること | 7. 3 | 6. 7 | 7. 7 | 6. 8 | 6. 6 | 6. 7 | 7. 0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年6月分 | | 採水年月日 | R2.6.15 | R2.6.15 | R2.6.15 | R2.6.15 | R2.6.15 | R2.6.15 | R2.6.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 19.7 | 2.2 | 12.0 | 2.9 | 2.1 | 19.7 | 1.7 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | <0.000001 | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | <0.000001 | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年7月分 | | 採水年月日 | R2.7.7 | R2.7.7 | R2.7.7 | R2.7.7 | R2.7.7 | R2.7.7 | R2.7.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | <0.0003 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | <0.00005 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | <0.001 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | <0.001 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | <0.001 | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | <0.001 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | <0.004 | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | 0.4 | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | <0.08 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | <0.002 | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | <0.004 | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | <0.002 | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | <0.001 | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | <0.001 | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | <0.001 | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | 0.10 | <0.06 | 0.29 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | 0.026 | 0.008 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | 0.014 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | 0.031 | 0.010 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | 0.017 | 0.006 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | 0.005 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | <0.005 | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | 0.03 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | <0.03 | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | <0.005 | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | 5.0 | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | <0.005 | | <0.005 | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 15.4 | 2.5 | 13.5 | 3.3 | 2.4 | 21.7 | 2.0 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | 12.3 | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | 185 | | | | 88 | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | <0.02 | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年8月分 | | 採水年月日 | R2. 8. 18 | R2. 8. 18 | R2. 8. 18 | R2. 8. 18 | R2. 8. 18 | R2. 8. 18 | R2. 8. 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0. 003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0. 0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0. 8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0. 002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1, 4-ｼﾞオキサン | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0. 6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0. 06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0. 09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0. 08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0. 3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 29. 8 | 2. 4 | 12. 9 | 3. 1 | 2. 3 | 20. 6 | 1. 9 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0. 00001mg/l以下であること | 0. 000001 | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0. 00001mg/l以下であること | <0. 000001 | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0. 005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1. 9 | 0. 9 | 0. 9 | 0. 2 | 0. 2 | 0. 1 | 0. 2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5. 8以上8. 6以下であること | 7. 4 | 6. 7 | 7. 4 | 6. 7 | 6. 6 | 6. 6 | 7. 0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年9月分 | | 採水年月日 | R2.9.8 | R2.9.8 | R2.9.8 | R2.9.8 | R2.9.8 | R2.9.8 | R2.9.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 22.0 | 2.4 | 12.7 | 3.1 | 2.2 | 22.2 | 1.9 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | 0.000001 | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | 0.000002 | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年10月分 | | 採水年月日 | R2. 10. 6 | R2. 10. 6 | R2. 10. 6 | R2. 10. 6 | R2. 10. 6 | R2. 10. 6 | R2. 10. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0. 003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0. 0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | <0. 001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0. 01mg/l以下であること | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0. 8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0. 002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1, 4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0. 05mg/l以下であること | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0. 6mg/l以下であること | 0. 16 | <0. 06 | <0. 06 | <0. 06 | <0. 06 | 0. 08 | 0. 06 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0. 02mg/l以下であること | <0. 002 | <0. 002 | <0. 002 | <0. 002 | <0. 002 | <0. 002 | <0. 002 |
| 23 | クロロホルム | 0. 06mg/l以下であること | 0. 021 | 0. 014 | 0. 009 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | 0. 004 | <0. 003 | <0. 003 | <0. 003 | <0. 003 | <0. 003 | <0. 003 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 1mg/l以下であること | 0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 26 | 臭素酸 | 0. 01mg/l以下であること | <0. 001 | <0. 001 | 0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0. 1mg/l以下であること | 0. 028 | 0. 017 | 0. 011 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | 0. 011 | 0. 009 | 0. 005 | <0. 003 | <0. 003 | <0. 003 | <0. 003 |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 03mg/l以下であること | 0. 006 | 0. 003 | 0. 002 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 30 | ブロモホルム | 0. 09mg/l以下であること | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 | <0. 001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0. 08mg/l以下であること | <0. 008 | <0. 008 | <0. 008 | <0. 008 | <0. 008 | <0. 008 | <0. 008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0. 2mg/l以下であること | 0. 03 | <0. 02 | 0. 04 | <0. 02 | <0. 02 | <0. 02 | <0. 02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0. 3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | <0. 005 | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 21. 3 | 2. 7 | 14. 5 | 3. 4 | 2. 5 | 23. 9 | 2. 1 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | 193 | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 02mg/l以下であること | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 | <0. 005 |
| 45 | フェノール類 | 0. 005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1. 9 | 1. 3 | 0. 6 | 0. 6 | 0. 6 | 0. 3 | 0. 3 |
| 47 | ｐＨ値 | 5. 8以上8. 6以下であること | 7. 4 | 6. 9 | 7. 8 | 6. 9 | 6. 9 | 6. 6 | 7. 1 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年11月分 | | 採水年月日 | R2.11.17 | R2.11.17 | R2.11.17 | R2.11.17 | R2.11.17 | R2.11.17 | R2.11.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 21.3 | 2.3 | 12.5 | 3.1 | 2.2 | 22.7 | 1.8 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和2年12月分 | | 採水年月日 | R2. 12. 16 | R2. 12. 16 | R2. 12. 16 | R2. 12. 16 | R2. 12. 16 | R2. 12. 16 | R2. 12. 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0. 003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0. 0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0. 8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0. 002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1, 4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0. 6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0. 06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0. 09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0. 08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0. 3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 26. 1 | 2. 3 | 12. 8 | 3. 0 | 2. 2 | 21. 1 | 1. 9 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0. 005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1. 2 | 0. 8 | 0. 3 | 0. 2 | 0. 2 | <0. 1 | 0. 1 |
| 47 | ｐＨ値 | 5. 8以上8. 6以下であること | 7. 3 | 6. 7 | 8. 0 | 6. 8 | 6. 8 | 6. 5 | 6. 9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和3年1月分 | | 採水年月日 | R3.1.12 | R3.1.12 | R3.1.12 | R3.1.12 | R3.1.12 | R3.1.12 | R3.1.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | <0.001 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | <0.06 | <0.06 | 0.38 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | 0.003 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | 0.014 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | 0.004 | 0.004 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | 0.005 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | 0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | <0.005 | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 43.0 | 2.5 | 13.3 | 3.5 | 2.5 | 22.7 | 2.1 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | 294 | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | <0.1 | 0.3 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和3年2月分 | | 採水年月日 | R3. 2. 15 | R3. 2. 15 | R3. 2. 15 | R3. 2. 15 | R3. 2. 15 | R3. 2. 15 | R3. 2. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里簡易水道 | 勇足簡易水道 | 美里別簡易水道 | 美里別簡易水道（西美里別地区） | 勇足西営農用水道 | 美蘭別営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 37.6 | 2.3 | 12.7 | 3.0 | 2.2 | 21.8 | 1.9 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.8 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水道水水質検査結果表

| 令和3年3月分 | | 採水年月日 | R3. 3. 9 | R3. 3. 9 | R3. 3. 9 | R3. 3. 9 | R3. 3. 9 | R3. 3. 9 | R3. 3. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | | 基準値 | 本別上水道 | 仙美里<br>簡易水道 | 勇足<br>簡易水道 | 美里別<br>簡易水道 | 美里別<br>簡易水道<br>（西美里別地区） | 勇足西<br>営農用水道 | 美蘭別<br>営農用水道 |
| 1 | 一般細菌 | 100以下であること | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0. 003mg/l以下であること | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0. 0005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0. 8mg/l以下であること | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0. 002mg/l以下であること | | | | | | | |
| 15 | 1, 4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 04mg/l以下であること | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0. 6mg/l以下であること | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0. 06mg/l以下であること | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0. 01mg/l以下であること | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0. 1mg/l以下であること | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0. 03mg/l以下であること | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0. 09mg/l以下であること | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0. 08mg/l以下であること | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0. 3mg/l以下であること | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1. 0mg/l以下であること | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下であること | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0. 05mg/l以下であること | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること | 26. 0 | 2. 3 | 12. 0 | 3. 1 | 2. 2 | 21. 3 | 1. 9 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/l以下であること | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること | | | | | | | |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 2mg/l以下であること | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0. 00001mg/l以下であること | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0. 02mg/l以下であること | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0. 005mg/l以下であること | | | | | | | |
| 46 | 有機物 | 3mg/l以下であること | 1. 2 | 0. 6 | 0. 3 | 0. 1 | 0. 1 | <0. 1 | 0. 2 |
| 47 | ｐＨ値 | 5. 8以上8. 6以下であること | 7. 2 | 6. 7 | 7. 1 | 6. 7 | 6. 7 | 6. 5 | 6. 8 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 |