

平成26年度 銀河クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場維持管理記録簿

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立 (t/月)	101.63	106.29	108.97	98.44	98.56	91.80	97.68	85.53	90.84	82.94	71.87	88.09	1122.64
処理後埋立 (t/月)	17.61	24.69	32.10	24.79	26.26	19.83	24.39	24.39	23.91	18.97	18.99	24.76	280.69
その他 (t/月)	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
合計	119.24	130.98	141.07	123.32	124.82	111.63	122.07	109.92	114.75	101.91	90.86	112.85	1403.42

地下水水質検査結果

採取場所(埋立地付近)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
井戸	採水日	15	13	10	16	5	9	8	11	9	13	3	17
	測定結果日	23	21	18	24	13	17	16	19	17	21	11	25
	電気伝導率(mS/m)	21.0	21.0	21.0	20.0	21.0	17.0	20.0	21.0	21.0	20.0	21.0	21.0
	塩化物イオン(mg/)	6.1	8.1	4.4	3.4	4.0	4.0	4.4	4.0	6.1	7.1	3.0	7.7
異常時に必要な措置を講じた年月日及び内容													

放流水(処理水)水質検査結果

採取場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放出口	採水日	15	13	10	16	5	9	8	11	9	13	24	17
	測定結果日	23	21	18	24	13	17	16	19	17	21	3/4実施	25
	水素イオン濃度(pH)	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.0	8.0
	BOD (mg/)	2.2	2.4	2.1	1.1	2.1	1.3	1.8	2.3	3.2	3.2	3.4	2.4
	COD (mg/)	28.8	43.7	40.3	42.0	45.6	45.6	43.2	43.1	48.1	51.8	48.6	59.2
	浮遊物質(SS) (mg/)	2.2	5.6	1.8	0.8	0.8	0.8	2.4	3.2	4.4	1.4	1.3	1.6
	窒素含有量(T-N)(mg/)	53.0	82.8	76.5	83.0	94.0	91.9	116.0	112.0	115.0	115.0	115.0	80.8
	大腸菌群(個/cm ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基準値 pH5.8~8.6 BOD 60mg/ 以下 COD 90mg/ 以下 SS 60mg/ 以下 T-N 120mg/ 以下 大腸菌群 3,000個/cm³以下

施設の点検

点検場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	遮水工・擁壁・堰堤など	24	26	27	28	28	26	27	28	30	30	27	27
点検日	調整池	24	26	27	28	28	26	27	28	30	30	27	27
点検日(日常点検)	浸出水処理設備	日常	日常	日常	日常	日常	日常	日常	日常	日常	日常	日常	日常
点検日	導水管・配管の防凍措置等	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
異常時に必要な措置を講じた年月日及び内容													
:異常無 ×:不良 :手直し													

地下水ダイオキシン類水質検査結果

採水日	10月 6日	結果確認	11月 6日	実測値	0.057 pg-TEQ/L (基準値 1.0 pg-TEQ/L)
-----	--------	------	--------	-----	-----------------------------------

放流水ダイオキシン類水質検査結果

採水日	10月 6日	結果確認	11月 6日	実測値	0.0009 pg-TEQ/L (基準値 10.0 pg-TEQ/L)
-----	--------	------	--------	-----	-------------------------------------

最終処分場残余容量

測定日 平成 24 年 6 月 16 日

残余容量 36,232 m³