水 道 水 水 質 検 査 表

平成 28 年度　 4月分

番号	項　目　名	基準値	H28.4.19 上水道	H28.4.19 勇足簡易水道	H28.4.19 仙美里簡易水道	H28.4.19 美里別簡易水道	H28.4.19 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.4.19 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1，2-ジクロロエチレン及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下	＜0.06	0.16	＜0.06	＜0.06	0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004	0.003	0.004	＜0.001	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.003	0.006	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	＜0.003	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＜0.02	0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜0.005				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.1	12.7	1.8	2.4	1.8	21.6
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	131					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.7	0.4	0.9	0.3	0.2	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	6.6	6.7	6.6	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成 28 年度　5月分

番号	項　目　名	基準値	H28.5.30 上水道	H28.5.30 勇足簡易水道	H28.5.30 仙美里簡易水道	H28.5.30 美里別簡易水道	H28.5.30 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.5.30 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	20	12.7	2.3	3.0	2.3	21.9
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.4	0.3	0.8	0.2	0.2	<0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.5	6.7	6.5	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成28年度　　6月分

番号	項　目　名	基準値	H28.6.27 上水道	H28.6.27 勇足簡易水道	H28.6.27 仙美里簡易水道	H28.6.27 美里別簡易水道	H28.6.27 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.6.27 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	19.0	12.8	2.3	3.0	2.3	22.7
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001					
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.4	0.4	0.9	0.2	0.2	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.9	6.6	6.7	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成28年度　7月分

番号	項　目　名	基準値	H28.7.11 上水道	H28.7.11 勇足簡易水道	H28.7.11 仙美里簡易水道	H28.7.11 美里別簡易水道	H28.7.11 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.7.11 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下	0.09	0.28	＜0.06	＜0.06	0.08	＜0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.011	0.004	0.007	＜0.001	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013	0.005	0.009	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	＜0.003	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜0.005				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.7	12.9	2.4	2.9	2.3	22.1
39	カルシウム．マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	143					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.7	0.5	0.9	0.3	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成28年度　　8月分

番号	項　目　名	基準値	H28.8.29 上水道	H28.8.29 勇足簡易水道	H28.8.29 仙美里簡易水道	H28.8.29 美里別簡易水道	H28.8.29 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.8.29 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	2	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	13.5	2.3	3.0	2.2	21.4
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	＜0.000001					
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	＜0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.5	0.3	1.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.5	6.7	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2	＜1	2	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成28年度9月分

番号	項　目　名	基準値	H28.9.20 上水道	H28.9.20 勇足簡易水道	H28.9.20 仙美里簡易水道	H28.9.20 美里別簡易水道	H28.9.20 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.9.20 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	67.5	13.8	2.2	2.9	2.2	21.6
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.4	0.4	1.1	0.2	0.2	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	6.7	6.5	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平 成 28 年度　10月分

番号	項　目　名	基準値	H28.10.11 上水道	H28.10.11 勇足簡易水道	H28.10.11 仙美里簡易水道	H28.10.11 美里別簡易水道	H28.10.11 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.10.11 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下	＜0.06	0.34	＜0.06	＜0.06	0.12	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.011	0.003	0.006	＜0.001	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.015	0.003	0.007	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜0.005				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	18.9	13.4	2.2	3.0	2.2	21.9
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	221					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2―メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.9	0.7	0.8	0.2	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.7	6.7	6.6	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成28 年度　11月分

番号	項　目　名	基準値	H28.11.21 上水道	H28.11.21 勇足簡易水道	H28.11.21 仙美里簡易水道	H28.11.21 美里別簡易水道	H28.11.21 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.11.21 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	2	1	2	2	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	24.6	13.4	2.3	3.0	2.3	22.5
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.4	0.3	0.8	0.1	0.2	＜0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.6	6.7	6.6	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.2	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成２８年度１２月

番号	項　目　名	基準値	H28.12.19 上水道	H28.12.19 勇足簡易水道	H28.12.19 仙美里簡易水道	H28.12.19 美里別簡易水道	H28.12.19 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H28.12.19 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	2	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	31.4	14.2	2.4	3.1	2.4	23.1
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.2	0.3	0.7	0.2	0.2	<0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	6.6	6.7	6.6	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	2
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成 28 年度　1月分

番号	項　目　名	基準値	H29.1.16 上水道	H29.1.16 勇足簡易水道	H29.1.16 仙美里簡易水道	H29.1.16 美里別簡易水道	H29.1.16 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H29.1.16 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下	＜0.06	0.22	0.07	＜0.06	0.11	0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001	0.003	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.003	0.005	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.07	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜0.005				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	32.9	13.6	2.4	3.0	2.3	22.4
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	269					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.3	0.6	0.9	0.7	0.6	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	6.6	6.7	6.6	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成28年度2月分

番号	項　目　名	基準値	H29.2.27 上水道	H29.2.27 勇足簡易水道	H29.2.27 仙美里簡易水道	H29.2.27 美里別簡易水道	H29.2.27 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H29.2.27 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	39.2	14.1	2.4	3.1	2.3	23.0
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	6.6	6.7	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

水 道 水 水 質 検 査 表

平成 28 年度 3月分

番号	項　目　名	基準値	H29.3.17 上水道	H29.3.17 勇足簡易水道	H29.3.17 仙美里簡易水道	H29.3.17 美里別簡易水道	H29.3.17 美里別簡易水道 (西美里別地区)	H29.3.17 勇足西営農用水道
	〔基準項目〕							
1	一般細菌	100/ml以下	2	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下						
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/l以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						
21	塩素酸	0.60mg/l以下						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						
26	臭素酸	0.01mg/l以下						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	35.0	13.9	2.3	3.1	2.3	23.2
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						
40	蒸発残留物	500mg/l以下						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
45	フェノール類	0.005mg/l以下						
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	1.2	0.3	0.7	0.2	0.2	<0.1
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	6.6	6.7	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1